

添付資料6：既存施設配置図



(注1) 地中埋設配管、6.6kv (焼却炉棟～プラ施設)
 プラスチック、ペットボトル圧縮梱包処理施設電気容量
 Tr : 3φ150kVA+100KVA、1φ30KVA
 設備容量：プラ動力170kw、建築動力30kw、建築照明20kw
 最大消費電力約100kw
 その他：放送、インターホ、警報、火報、消火栓設備の配管配線も
 同ルートで、接続

縮尺 1:1500

