回答書

回答日: 令和7年9月8日

担当課: 危機管理課

物品番号: 第19号

物品名: 集中型防災備蓄倉庫

	質疑事項	回答
1	支払いについて、納品検査後一括払いという考えでよろしいですか。	納品検査後の一括払いとなります。
2	申請に必要な前願書(既存建物資料、敷地求積図等)は貸与して頂けますか。	貸与します。
3	計画敷地内において、既存不適格となる建物や工作物があつた場合の是正工事に関しては別途でよろしいですか。(明記されている倉庫移設以外)	施工中に追加工事が必要であることが発覚すれば、別途協議となります。
4	上記含まれる場合、必要工事内容の詳細をご指示ください。	現時点ではありません。
5	添付図面は参考図となっております。外壁サンドイッチパネルはカラーガルバリウム鋼板となっておりますが、メーカー仕様(合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板)での対応でもよろしいでしょうか。	可能ですが、仕様内容と異なる際には、施工前に材料承認を得てからの納品となります。(原則として仕様書指定の部材以上の性能を有するものは可とします)
6	片開き戸部のポーチは不要でよろしいですか。	不要です。
7	鼻隠しは妻側のみ必要(桁側及び庇は不要)と考えてよろしいですか。	その通りです。
8	シャッターについて、レール等の材質はメーカー仕様でよろしいですか。指定があればご指示ください。	指定はありません。
9	既存文化財倉庫の撤去及び移設がありますが、倉庫内の備品等については別途対応して頂けると考えてよろしいですか。	市にて対応します。
10	倉庫内も含まれる場合、現状詳細をご教示ください。	不要です。
11	移設倉庫の電源は不要でよろしいですか。	不要です。
12	埋設物等を十分調査のうえ、その状況を本市職員に報告するとともに問題のある場合はそれらの保護または適切な措置をすとなっておりますが、費用については別途清算と考えてよろしいですか。	問題のある場合で、費用負担が生じる際は別途協議となります。
13	上記含まれる場合、現状が目視では判断できず費用の算出ができません。現状資料をご提示ください。	現時点ではないものと考えているため、「ないもの」として見積してください。

14	締結後、各種申請検討および協議を速やかに実施することと記載がありますが、既設の開閉器容量(MCCB3P100AF/100AT)から、(MCCB3P100AF/50AT)への取替のため、既設キュービクルトランス容量は足りるものとし開閉器取替のみという考えでよろしいですか。	開閉器取替のみで問題ありません。
15	配線器具のプレートは樹脂製プレートでよろしいですか。	金属製プレートとします。
16	交通誘導員は15人程度となっておりますが、近隣住民等からの要請で大幅に増員となった場合は別途清算して頂けるものと考えてよろしいですか。	15人工程度は目安であり、安全確保のために多く必要であれば必要な人員を見込んでください。なお、増減による変更契約はありません。