

○ 水道水質検査計画に基づき、カビ臭発生時期に着水井において週1回の検査を実施します。

平成23年度

調査年月日	ロクハ浄水場	新館着水井	ロクハ浄水場	旧館着水井	北山田浄水場	着水井
	ジェオスミン	2-MIB	ジェオスミン	2-MIB	ジェオスミン	2-MIB
4月	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-
7月12日	0.000012	0.000001	0.000009	0.000002	0.000016	0.000002
7月19日	0.000007	0.000002	0.000007	0.000002	0.000012	0.000001
7月26日	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000004	0.000002
8月2日	0.000008	0.000002	0.000008	0.000002	0.000014	0.000003
8月8日	0.000016	0.000006	0.000014	0.000005	0.000011	0.000003
8月17日	0.000016	0.000006	0.000018	0.000020	0.000031	0.000008
8月23日	0.000026	0.000014	0.000020	0.000016	0.000022	0.000007
8月30日	0.000022	0.000009	0.000018	0.000011	0.000032	0.000013
9月6日	0.000007	0.000015	0.000010	0.000021	0.000006	0.000011
9月13日	0.000006	0.000009	0.000004	0.000009	0.000013	0.000010
9月20日	0.000008	0.000005	0.000007	0.000014	0.000017	0.000004
9月27日	0.000006	0.000004	0.000005	0.000007	0.000012	0.000003
10月4日	0.000005	0.000002	0.000003	0.000003	0.000035	0.000003
10月11日	0.000005	0.000002	0.000003	0.000002	0.000041	0.000002
10月18日	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000013	0.000001
10月25日	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000008	0.000001
11月1日	0.000002	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000005	0.000002
11月8日	0.000002	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000004	0.000001
12月	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-

(mg/l)

○ 水道水質検査計画に基づき、カビ臭発生時期に場内給水栓において月1回の検査を実施します。

平成23年度

年月日	ロクハ浄水場 場内給水		北山田 場内給水	
	ジェオスミン	2-MIB	ジェオスミン	2-MIB
4月	-	-	-	-
5月	-	-	-	-
6月	-	-	-	-
7月12日	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
7月19日	0.000008	0.000002	-	-
7月26日	0.000003	<0.000001	-	-
8月2日	0.000007	0.000003	<0.000001	<0.000001
8月8日	0.000009	0.000003	-	-
8月17日	<0.000001	<0.000001	-	-
8月23日	0.000002	<0.000001	-	-
8月30日	<0.000001	<0.000001	-	-
9月6日	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
9月13日	<0.000001	<0.000001	-	-
10月4日	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
10月11日	0.000003	0.000001	-	-
11月8日	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001
12月	-	-	-	-
1月	-	-	-	-
2月	-	-	-	-
3月	-	-	-	-

* : ジェオスミン、2-MIB(2-メチルイソボルネオール)ともに基準値は0.00001mg/l以下

(mg/l)

: 8月9日から10月4日までロクハ浄水場新館、旧館共に高度処理運転を実施