

配水系統区域名		ロクハ浄水場系統			
採水地点		ロクハ浄水場給水栓水			
農薬類		5月	7月	水質目標	用途
チウラム	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	殺菌剤
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	不検出 < 0.00003	-	0.003 mg/l以下	殺虫剤
クロロタロニル(TPN)	mg/l	不検出 < 0.0005	-	0.05 mg/l以下	殺菌剤
ジクロロボス(DDVP)	mg/l	不検出 < 0.00008	不検出 < 0.00008	0.008 mg/l以下	殺虫剤
ペンタゾン	mg/l	不検出 < 0.002	不検出 < 0.002	0.2 mg/l以下	除草剤
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/l	-	不検出 < 0.0003	0.03 mg/l以下	除草剤
アセフェート	mg/l	不検出 < 0.0008	不検出 < 0.0008	0.08 mg/l以下	殺虫剤
トリクロルホン(DEP)	mg/l	不検出 < 0.0003	不検出 < 0.0003	0.03 mg/l以下	殺虫剤
キャプタン	mg/l	不検出 < 0.003	-	0.3 mg/l以下	殺菌剤
メタラキシル	mg/l	不検出 < 0.0005	-	0.05 mg/l以下	殺菌剤
ブタミホス	mg/l	不検出 < 0.0001	-	0.01 mg/l以下	除草剤
メコプロップ(MCPP)	mg/l	不検出 < 0.00005	不検出 < 0.00005	0.005 mg/l以下	除草剤
アラクロール	mg/l	不検出 < 0.0001	-	0.01 mg/l以下	除草剤
ピロキロン	mg/l	-	不検出 < 0.0004	0.04 mg/l以下	殺菌剤
メフェナセット	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	除草剤
プレチラクロール	mg/l	不検出 < 0.0004	-	0.04 mg/l以下	除草剤
チオファネートメチル	mg/l	不検出 < 0.003	-	0.3 mg/l以下	殺菌剤
テニルクロール	mg/l	不検出 < 0.002	-	0.2 mg/l以下	除草剤
プロモブチド	mg/l	不検出 < 0.001	-	0.1 mg/l以下	除草剤
プロシミドン	mg/l	不検出 < 0.0009	不検出 < 0.0009	0.09 mg/l以下	殺菌剤
ダラボン	mg/l	不検出 < 0.001	不検出 < 0.001	0.08 mg/l以下	除草剤
ジクロベニル(DBN)	mg/l	不検出 < 0.0001	不検出 < 0.0001	0.01 mg/l以下	除草剤
ジクワット	mg/l	不検出 < 0.001	-	0.005 mg/l以下	除草剤
ジウロン(DCMU)	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	除草剤
フェンチオン(MPP)	mg/l	不検出 < 0.00001	不検出 < 0.00001	0.001 mg/l以下	殺虫剤
グリホサート	mg/l	不検出 < 0.02	不検出 < 0.02	2 mg/l以下	除草剤
マラソン(マラチオン)	mg/l	不検出 < 0.0005	不検出 < 0.0005	0.05 mg/l以下	殺虫剤
ベノミル	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	殺菌剤
ベンフラカルブ	mg/l	不検出 < 0.0004	-	0.04 mg/l以下	殺虫剤
シメトリン	mg/l	不検出 < 0.0003	-	0.03 mg/l以下	除草剤
エチルチオメトン	mg/l	不検出 < 0.00004	不検出 < 0.00004	0.004 mg/l以下	殺虫剤
プロベナゾール	mg/l	不検出 < 0.0005	-	0.05 mg/l以下	殺菌剤
エスプロカルブ	mg/l	-	不検出 < 0.0003	0.03 mg/l以下	除草剤
ダイムロン	mg/l	不検出 < 0.008	-	0.8 mg/l以下	除草剤
ベンスルフロンメチル	mg/l	不検出 < 0.004	-	0.4 mg/l以下	除草剤
ジメタメトリン	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	除草剤
ポリカーバメート	mg/l	不検出 < 0.002	不検出 < 0.002	0.03 mg/l以下	殺菌剤
ハロスルフロンメチル	mg/l	不検出 < 0.003	-	0.3 mg/l以下	除草剤
カフェンストール	mg/l	不検出 < 0.00008	-	0.008 mg/l以下	除草剤

※ 草津市で使用される農薬の種類や散布時期を勘案して5月と7月に選定した39種類の農薬について検査を実施する。

配水系統区域名		北山田浄水場系統			
採水地点		北山田浄水場給水栓水			
農薬類		5月	7月	水質目標	用途
チウラム	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	殺菌剤
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	不検出 < 0.00003	-	0.003 mg/l以下	殺虫剤
クロタロニル(TPN)	mg/l	不検出 < 0.0005	-	0.05 mg/l以下	殺菌剤
ジクロロボス(DDVP)	mg/l	不検出 < 0.00008	不検出 < 0.00008	0.008 mg/l以下	殺虫剤
ペンタゾン	mg/l	不検出 < 0.002	不検出 < 0.002	0.2 mg/l以下	除草剤
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/l	-	不検出 < 0.0003	0.03 mg/l以下	除草剤
アセフェート	mg/l	不検出 < 0.0008	不検出 < 0.0008	0.08 mg/l以下	殺虫剤
トリクロルホン(DEP)	mg/l	不検出 < 0.0003	不検出 < 0.0003	0.03 mg/l以下	殺虫剤
キャプタン	mg/l	不検出 < 0.003	-	0.3 mg/l以下	殺菌剤
メタラキシル	mg/l	不検出 < 0.0005	-	0.05 mg/l以下	殺菌剤
ブタミホス	mg/l	不検出 < 0.0001	-	0.01 mg/l以下	除草剤
メコプロップ(MCPP)	mg/l	不検出 < 0.00005	不検出 < 0.00005	0.005 mg/l以下	除草剤
アラクロール	mg/l	不検出 < 0.0001	-	0.01 mg/l以下	除草剤
ピロキロン	mg/l	-	不検出 < 0.0004	0.04 mg/l以下	殺菌剤
メフェナセット	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	除草剤
プレチラクロール	mg/l	不検出 < 0.0004	-	0.04 mg/l以下	除草剤
チオファネートメチル	mg/l	不検出 < 0.003	-	0.3 mg/l以下	殺菌剤
テニルクロール	mg/l	不検出 < 0.002	-	0.2 mg/l以下	除草剤
プロモブチド	mg/l	不検出 < 0.001	-	0.1 mg/l以下	除草剤
プロシメドン	mg/l	不検出 < 0.0009	不検出 < 0.0009	0.09 mg/l以下	殺菌剤
ダラポン	mg/l	不検出 < 0.001	不検出 < 0.001	0.08 mg/l以下	除草剤
ジクロベニル(DBN)	mg/l	不検出 < 0.0001	不検出 < 0.0001	0.01 mg/l以下	除草剤
ジクワット	mg/l	不検出 < 0.001	-	0.005 mg/l以下	除草剤
ジウロン(DCMU)	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	除草剤
フェンチオン(MPP)	mg/l	不検出 < 0.00001	不検出 < 0.00001	0.001 mg/l以下	殺虫剤
グリホサート	mg/l	不検出 < 0.02	不検出 < 0.02	2 mg/l以下	除草剤
マラソン(マラチオン)	mg/l	不検出 < 0.0005	不検出 < 0.0005	0.05 mg/l以下	殺虫剤
ベノミル	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	殺菌剤
ベンフラカルブ	mg/l	不検出 < 0.0004	-	0.04 mg/l以下	殺虫剤
シメリン	mg/l	不検出 < 0.0003	-	0.03 mg/l以下	除草剤
エチルチオメトン	mg/l	不検出 < 0.00004	不検出 < 0.00004	0.004 mg/l以下	殺虫剤
プロベナゾール	mg/l	不検出 < 0.0005	-	0.05 mg/l以下	殺菌剤
エスプロカルブ	mg/l	-	不検出 < 0.0003	0.03 mg/l以下	除草剤
ダイムロン	mg/l	不検出 < 0.008	-	0.8 mg/l以下	除草剤
ベンスルフロンメチル	mg/l	不検出 < 0.004	-	0.4 mg/l以下	除草剤
ジメタメリン	mg/l	不検出 < 0.0002	-	0.02 mg/l以下	除草剤
ポリカーバメート	mg/l	不検出 < 0.002	不検出 < 0.002	0.03 mg/l以下	殺菌剤
ハロスルフロンメチル	mg/l	不検出 < 0.003	-	0.3 mg/l以下	除草剤
カフェンストール	mg/l	不検出 < 0.00008	-	0.008 mg/l以下	除草剤

※ 草津市で使用される農薬の種類や散布時期を勘案して5月と7月に選定した39種類の農薬について検査を実施する。