

空気環境測定（市役所庁舎）

測定年月日		令和6年5月23日(木)				令和6年7月25日(木)				令和6年9月27日(金)				令和6年11月22日(金)				令和7年1月24日(金)				令和7年3月26日(水)				
天候		曇時々晴				曇時々晴				曇				晴時々曇				晴				晴				
建築物衛生管理基準		測定値		不適個所数		測定値		不適個所数		測定値		不適個所数		測定値		不適個所数		測定値		不適個所数		測定値		不適個所数		
測定項目	基準値	最高値	最低値	測定箇所数		最高値	最低値	測定箇所数		最高値	最低値	測定箇所数		最高値	最低値	測定箇所数		最高値	最低値	測定箇所数		最高値	最低値	測定箇所数		
温 热 条 件	温度	18~28°C	26.1	24.1	0	36	28.4	24.1	1	36	26.8	23.3	0	36	22.8	19.7	0	36	24.8	17.9	1	36	23.4	20.0	0	36
	相对湿度	40~70%	57.0	51.7	0	36	61.1	51.7	0	36	60.0	51.2	0	36	43.2	33.2	25	36	55.8	28.8	24	36	48.1	33.3	22	36
	気流	0.5m/s以下	0.12	2.00	0	36	0.17	2.00	0	36	0.17	0.03	0	36	0.14	0.02	0	36	0.11	0.03	0	36	0.13	0.02	0	36
空 氣 清 淨 度	二酸化炭素(CO2)	1000ppm以下	960	525	0	18	935	525	0	18	920	615	0	18	1060	510	0	18	1010	605	1	18	1150	595	1	18
	一酸化炭素(CO)	6ppm以下	0.8	0.2	0	18	1.2	0.2	0	18	0.5	0.2	0	18	2.4	0.3	0	18	1.8	0.6	0	18	1.1	0.3	0	18
	浮遊粉塵量	0.15mg/m³以下	0.019	0.008	0	18	0.009	0.008	0	18	0.011	0.002	0	18	0.015	0.008	0	18	0.018	0.010	0	18	0.041	0.018	0	18
照度		300Lx以上	2050	280	0	36	2630	280	0	36	1020	340	0	36	1230	280	1	36	1090	330	0	36	1820	340	0	36