

別紙１ 個別空調設備改修対象リスト

階層	系統	室内機						室外機							メーカー
		場所	台数	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)	タイプ	場所	台数	圧縮機定 格出力 (kw)	冷媒	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)	
B2F	PAC-D-1-1	電気室 NO1	1	SRP 8MK	22.1	－	空冷ヒートポンプ	B1F西側 ドライエリア	1	5.5	R22	CR 8MK	－	－	ダイキン
B2F	PAC-D-1-2	電気室 NO2	1	SRP 8MK	22.1	－	空冷ヒートポンプ	B1F西側 ドライエリア	1	5.5	R22	CR 8MK	－	－	ダイキン
B2F	PAC-D-4-1	書庫(2)	1	S280TY-WC	2.8	3.8	壁掛け	B1F西側 ドライエリア	1	0.75	R22	RA280Y	－	－	ダイキン
B1F	PAC-D-4-2	公用車管理室	1	RAS2214M	2.8	3.8	壁掛け	公用車61号車付近	1	0.6	R410A	RAS2214AM	－	－	東芝
B1F	PAC-D-5-1	受付控室 (補修員詰所)	1	S220TY-WC	2.2	3.2	壁掛け	公用車61号車付近	1	0.6	R22	S22FNS	－	－	ダイキン
B1F	PAC-D-8	物品庫 (元洗濯室)	1	SHC35CV	4.1	－	天井埋込カセット	公用車駐車場	1	1.1	R22	RT35CV	－	－	ダイキン
1F	PAC-D-6	市政談話室 (収入役室)	1	SHYB35DV	4.1	5.1	天井埋込ダクト	B1F西側 南ドライエリア	1	1.3	R22	RTY350DV	－	－	ダイキン
1F	GHP	社会福祉事務所	5	YZCP112L			ガスヒートポン プ天井カセット	西玄関北側	1	15	R407C	YNZP560F1N	56.0		ヤンマーエネ ルギーシステム
1F		101会議室	2	FHYCJ63FH	－	－	天井埋込カセット	エントランス サザン上南	1	3	R22	RYJ125F	12.5	14.0	ダイキン
1F		税務課	4	FHYFP140M	－	－	天井埋込カセット	エントランス サザン植込み	2	4.5	R410A	RSXYP280M	28.0	32.0	ダイキン
1F		市民課	1	FHYCP140D	－	－	天井埋込カセット	市民課東壁外側	1	2.4	R407C	RKPTP140D	12.5	14.0	ダイキン
2F	PAC-S-4	ロビー(2)東側	3	SPW-UHX63RP	7.3	8.3	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	2	6	R22	SPW-CHX200R	23.2	26.0	サンヨー
		ELVホール	1	SPW-UHX63RP	7.3	8.3	天井埋込ダクト								
		廊下 南側	2	SPW-BDHX50R	5.8	6.5	天井埋込ダクト								
2F	PAC-M-10	レストラン事務所	1	MSZ2811	2.2	－	壁掛け	2F外部階段	1	0.75	R22	MUZ-2811	－	－	三菱
3F	PAC-M-3	図書室	1	PEHY-80K-A	9.3	10.5	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	2	7.5	R22	PUHY-10B	29.1	32.5	三菱
		交流ロビー	2	PEHY-80K-A	9.3	10.5	天井埋込ダクト								
		議員談話室	1	PEHY-80K-A	9.3	10.5	天井埋込ダクト								
		応接室(4)	2	PEHY-50K-A	5.8	6.5	天井埋込ダクト								
		議員廊下	2	PEHY-50K-A	5.8	6.5	天井埋込ダクト								
3F	PAC-M-4	議員控室	5	PEHY-40K-A	4.6	5.2	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	5.5	R22	PUHY-8B	23.2	26.0	三菱
3F	PAC-M-6	議員ロビー	2	PEHY-80K-A	9.3	10.5	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	5.5	R22	PUHY-200B	23.2	26.0	三菱
		廊下(第1委員会室)	1	PEHY-63K-A	7.3	8.3	天井埋込ダクト								
3F	PAC-M-8	議場ロビー	1	PEHY-80K-A	9.3	10.5	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	2	7.5	R22	PUHY-10B	29.1	32.5	三菱
		議場前室	1	PEHY-80K-A	9.3	10.5	天井埋込ダクト								
		廊下(4議場)	3	PEHY-50K-A	5.8	6.5	天井埋込ダクト								
		管理職控室	1	PEHY-63K-A	7.3	8.3	天井埋込ダクト								
3F	PAC-M-9	議案審査室	1	PEHY-80K-A	9.3	10.5	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	7.5	R22	PUHY-250B	29.1	32.5	三菱
		秘書室	1	PEHY-63K-A	7.3	8.3	天井埋込ダクト								
		市長室	2	PEHY-50K-A	5.8	6.5	天井埋込ダクト								
		副市長室 (元助役室)	1	PEHY-40K-A	4.6	5.2	天井埋込ダクト								
3F		副市長室 (応接室2)	1	SHYB63DB	－	－	天井埋込カセット	設備置場(4F)	1	1.9	R22	RY63DB	7.3	7.9	ダイキン
3F		庁議室	2	SHYB63DB	－	－	天井埋込カセット	設備置場(4F)	2	1.9	R22	RY63DB	7.3	7.9	ダイキン
6F		教育長室	1	PLFY-P56LMG1	5.6	6.3	天井埋込カセット	設備置場(8F)	1	5.1	R410A	RUHY P280DMG2	28	32	ダイキン
6F		教育委員会室	2	PLFY-P112BMG2	11.2	12.5	天井埋込カセット								
7F	PAC-D-9	電話交換機械室	1	FHCP80A	7.3	8.3	天井埋込カセット	設備置場(8F)	1	1.6	R410A	RP80AT	－	－	ダイキン
合計			60						27						

別紙 2 個別空調設備改修対象外リスト

$$1\text{kw}=860.4\text{kc}$$

階層	系統	室内機						タイプ	室外機							メーカー
		場所	台数	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)	場所		台数	圧縮機定 格出力 (kw)	冷媒	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)		
B2F	PAC-D-1-3	CVCF室	1	SRP 8MK	22.1	-	空冷ヒートポンプ	B1F西側 ドライエリア	1	2.9	R410A	RZCP140J	-	-	ダイキン	
B2F	PAC-D-7	中央監視室	1	FHCP63EA	6.5	7.1	天井埋込カセット	B1F西側 ドライエリア	1	1.1	R32	RSRP63BAT	6.5	7.3	ダイキン	
B1F	PAC-S-1	職員組合事務所	1	SPW-UHX75RP	8.7	9.8	天井埋込ダクト	B1F西側 ドライエリア	1	1.3	R410A	SPW-CNVP63E	26.0	29.1	サンヨー	
		保健室	1	SPW-UHX75RP	8.7	9.8	天井埋込ダクト									
		教養室	2	FXYMP71AC	8.3	9.3	天井埋込ダクト		1	4.5	R410A	RQYP224C	26.0	29.1	ダイキン	
		休憩室(女)	2	FXYP56AC	6.5	7.3	天井埋込ダクト									
B1F	PAC-S-2	休憩室(男)	2	FXYMP71AB	8.3	9.3	天井埋込ダクト	B1F西側 ドライエリア	1	9.6	R410A	RQYP450C	52.3	58.1	ダイキン	
		職員互助会事務所	1	FXYMP71AB	8.3	9.3	天井埋込ダクト									
		運転手休憩室	1	FXYMP45AB	5.2	5.8	天井埋込ダクト									
		運転手控室	1	FXYMP56AB	6.5	7.3	天井埋込ダクト									
		会議室	1	FXYMP140AB	16.3	18.6	天井埋込ダクト									
1F	PAC-D-4-3	守衛室	1	CS229CF-W	2.2	-	壁掛け	1F西側 南 グレンチング	1	-	R410A	CU229CF	-	-	Panasonic	
1F	PAC-D-4-4	守衛室控室	1	CS223CF	2.8	3.8	壁掛け	1F西側 南 グレンチング	1	0.47	R410A	CU223CFW	-	-	Panasonic	
1F		市民課	1	RCI-GP140K3			天井埋込カセット	市民課東壁外側	1	3.15	R32	RSA-GP140RSH3	12.5	14.0	日立	
2F	PAC-S-3-1	特大会議室	4	FXYMP140AA	16.3	18.6	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	2	5.7	R410A	RQYP280C	32.5	36.6	ダイキン	
2F	PAC-S-3-2	特大会議室	4	FXYMP140AA	16.3	18.6	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	2	5.7	R410A	RQYP280C	32.5	36.6	ダイキン	
2F	PAC-S-3-3	特大会議室	4	FXYMP140AA	16.3	18.6	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	2	5.7	R410A	RQYP280C	32.5	36.6	ダイキン	
2F	PAC-S-5	ロビー(1)	2	FXYMP90AA	10.5	11.6	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	4.5	R410A	RQYP224C	26.0	29.1	ダイキン	
2F	PAC-M-1	レストラン	4	PEFY-P140MG9	14.0	16.0	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	2	7.49	R410A	PUHY-RP280DMG9	28	31.5	三菱	
2F		健康福祉政策課	2	FHCP40AB	-	-	天井埋込カセット	1F北東ドライエリア	1	1.7	R410A	RZYP80AAT	7.1	8.0	ダイキン	
2F		無線室	1	F223ATES-W	2.2	2.2	壁掛け	2F西ベランダ	1	4.17	R32	R223AES	2.2	2.2	ダイキン	
2F		暗室	1	SAP-2530VR	0.0	0.0	壁掛け	2F東空調室	1		R22	SAP-C2530VR	2.8		サンヨー	
3F	PAC-M-2	応接室(3)	1	FXYMP71AC	8.3	9.3	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	5.7	R410A	RQYP280C	32.5	36.6	ダイキン	
		正副議長室	1	FXYMP56AC	6.5	7.3	天井埋込ダクト									
		議会事務局	2	FXYMP56AC	6.5	7.3	天井埋込ダクト									
		局長室	1	FXYMP45AC	5.2	5.8	天井埋込ダクト									
		更衣室	1	FXYMP45AC	5.2	5.8	天井埋込ダクト									
3F	PAC-M-4	議員控室	4	PKFY-P45LMG9	4.5	5	壁掛け	設備置場(4F)	1	5.12	R410A	PUHY- RP224DMG9	22.4	25.0	三菱	
3F	PAC-M-5	全員協議会	4	PEFY-P71MG7	7.1	8	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	7.06	R410A	PUHY- RP280DMG7	28.0	31.5	三菱	
3F	PAC-M-7	第1委員会室	2	PEFY-P71MG7	7.1	8	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	7.06	R410A	PUHY- RP280DMG7	28.0	31.5	三菱	
		第2委員会室	2													
		第3委員会室	2	PEFY-P71MG7	7.1	8	天井埋込ダクト		1	7.06	R410A	PUHY- RP280DMG7	28.0	31.5		
		特別会議室	2													
3F	PAC-M-8	記者室	2	FHCP112EM	10	11.2	天井埋込ダクト	西玄関北側	1	4.61	R32	RZRP224A	20.0	22.4	ダイキン	
3F	PAC-D-2	議場	1	FRYP560BR	50.0	56.0	空冷ヒートポンプ	北側屋上(5F)	2	4.9×2	R410A	CRYP280AA	25×2	26.5×2	ダイキン	
3F		第1応接室	1	S90WTAXV			壁掛け	2F西ベランダ	1	2.5	R32	R90WAXV	9.0		ダイキン	
4F	PAC-S-6	傍聴ロビー	1	FXYMP90CA	10.5	11.6	天井埋込ダクト	設備置場(4F)	1	6.2	R410A	RQYP280F	32.5	36.6	ダイキン	
		402会議室 (元入札控室)	1	FXYMP71CA	8.3	9.3	天井埋込ダクト									
		401会議室 (元入札室)	2	FXYMP56CA	6.5	7.3	天井埋込ダクト									
		モニター室	1	FXYMP45CA	5.2	5.8	天井埋込ダクト									

階層	系統	室内機						タイプ	室外機								メーカー
		場所	台数	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)	場所		台数	圧縮機定 格出力 (kw)	冷媒	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)			
7F	PAC-S-7	職員課	3	FXYMP140CA	16.3	18.6	天井埋込ダクト	設備置場(8F)	2	6.2	R410A	RQYP280F	32.5	36.6	ダイキン		
		契約検査課 (近江クラフト)	1	FXYMP90CA	10.5	11.6	天井埋込ダクト										
		契約検査課 (近江クラフト)	1	FXYMP56CA	6.5	7.3	天井埋込ダクト										
7F	PAC-S-8	倉庫(3) 703会議室	1	FXYMP90C	10.5	11.6	天井埋込ダクト	設備置場(8F)	1	6.4	R410A	RQYP280DA	32.5	36.6	ダイキン		
		倉庫(1) 704会議室	1	FXYMP71C	8.3	9.3	天井埋込ダクト										
		休憩室	1	FXYMP71C	8.3	9.3	天井埋込ダクト										
		倉庫(2) 704会議室	1	FXYMP71C	8.3	9.3	天井埋込ダクト										
7F	PAC-D-3-1	電算室 NO.1	1	FVYCP450M	52.3	-	電算機室用空冷	設備置場(8F)	1	9.8	R410A	RZCP450JR	52.3	-	ダイキン		
7F	PAC-D-3-2	電算室 NO.2	1	FVYCP450M	52.3	-	電算機室用空冷	設備置場(8F)	1	9.8	R410A	RZCP450JR	52.3	-	ダイキン		
7F	PAC-D-3-3	電算室 NO.3	1	FVYCP450M	52.3	-	電算機室用空冷	設備置場(8F)	1	9.8	R410A	RZCP450JR	52.3	-	ダイキン		
8F	PAC-S-9	大会議室	4	FXYMP140AC	16.3	18.6	天井埋込ダクト	設備置場(8F)	2	5.7	R410A	RQYP280C	32.5	36.6	ダイキン		
8F	PAC-S-10	ロビー	2	FXYMP112AC	13.0	14.5	天井埋込ダクト	設備置場(8F)	1	4.5	R410A	RQYP224C	26.0	29.1	ダイキン		
8F	PAC-S-11	軽運動室	2	FXYMP140C	16.3	18.6	天井埋込ダクト	設備置場(8F)	1	6.4	R410A	RQYP280DA	32.5	36.6	ダイキン		
8F	PAC-D-5-2	無線室	1	S220TY-WC	2.2	3.2	撤去	設備置場(8F)	1	撤去		RA220Y	-	-	ダイキン		
合計			91						41								

室内外機(PMAC)

階層	系統	室内機						室外機								メーカー
		場所	台数	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)	タイプ	場所	台数	圧縮機 定格出力 (kw)	冷媒	モデル	冷房 (kw)	暖房 (kw)		
3F	PAC-26	議会事務局	2	APP36DAM	4.0	3.5	床置き	議会事務局	2	1.1	R410A	APP36DAM	-	-	日本 ピーマック	
3F	PAC-26	正副議長室	2	APP36DAM	4.0	3.5	床置き	正副議長室	2	1.1	R410A	APP36DAM	-	-	日本 ピーマック	
3F	PAC-26	議会応接室	3	APP36DAM	4.0	3.5	床置き	議会応接室	3	1.1	R410A	APP36DAM	-	-	日本 ピーマック	
3F	PAC-27	議員控室	9	AP751AM	4.0	3.5	床置き	議員控室	9	0.75	R22	AP751AM	-	-	日本 ピーマック	
3F	PAC-26	特別会議室	3	AP1101AM	4.0	3.5	床置き	特別会議室	3	0.75	R22	AP1101AM	-	-	日本 ピーマック	
3F	PAC-26	第1委員会室	2	AP1101AM	4.0	3.5	床置き	第1委員会室	2	1.1	R22	AP1101AM	-	-	日本 ピーマック	
3F	PAC-26	第2委員会室	2	AP1101AM	4.0	3.5	床置き	第2委員会室	2	1.1	R22	AP1101AM	-	-	日本 ピーマック	
3F	PAC-26	第3委員会室	2	AP1101AM	4.0	3.5	床置き	第3委員会室	2	1.1	R22	AP1101AM	-	-	日本 ピーマック	
合計			25						25							