

## 【水質管理目標設定項目】

草津市上下水道部

農薬類

2019年度

採水地点		ロクハ浄水場新館出口		北山田浄水場出口		目標値	
採水月		5月	7月	5月	7月		
5	MCPA	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.005mg/L以下
11	アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.03mg/L以下
12	イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.005mg/L以下
15	イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.3mg/L以下
17	イミノクタジン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.006mg/L以下
18	インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	0.009mg/L以下
19	エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.03mg/L以下
21	エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	0.08mg/L以下
24	オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
25	オキシ銅(有機銅)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.03mg/L以下
28	カフェンストール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	0.008mg/L以下
29	カルタップ	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.3mg/L以下
35	クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.03mg/L以下
36	グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	2mg/L以下
37	グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
38	クロメブロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
41	クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.05mg/L以下
43	シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.003mg/L以下
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.004mg/L以下
51	シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.006mg/L以下
53	ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
55	シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.03mg/L以下
57	ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.8mg/L以下
59	チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1mg/L以下
60	チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
61	チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	0.08mg/L以下
62	チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.3mg/L以下
64	テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.002mg/L以下
68	トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1mg/L以下
69	トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.06mg/L以下
73	ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.01mg/L以下
74	ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.004mg/L以下
75	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.020mg/L以下
78	ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.05mg/L以下
80	フェントロチオン(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.01mg/L以下
81	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.03mg/L以下
82	フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.05mg/L以下
84	フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	0.007mg/L以下
85	フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.01mg/L以下
86	フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1mg/L以下
91	プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.05mg/L以下
94	プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.05mg/L以下
96	プロベナゾール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.03mg/L以下
97	プロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1mg/L以下
98	ベノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
99	ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1mg/L以下
100	ベンゾピシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	0.09mg/L以下
101	ベンゾフェナツブ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.005mg/L以下
102	ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2mg/L以下
103	ペンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.3mg/L以下
104	ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.04mg/L以下
106	ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.07mg/L以下
108	マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.7mg/L以下
111	メタラキシル	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2mg/L以下
116	メフェナセツト	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
117	メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1mg/L以下