

【水質管理目標設定項目】

草津市上下水道部

農業類

2023年度

採水地点		ロクハ浄水場出口（浄水）		北山田浄水場出口（浄水）		目標値	
採水月		5月	7月	5月	7月		
5	MCPA	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.005mg/L以下
7	アセフェート	mg/l	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.006mg/L以下
11	アラクロール	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
12	イソキサチオン	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/L以下
15	イソプロチオラン(IPT)	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/L以下
16	イプフェンカルバゾン	mg/l	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002mg/L以下
18	イミノクタジン	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.006mg/L以下
19	インダノファン	mg/l	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009mg/L以下
20	エスプロカルブ	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
21	エトフェンブロックス	mg/l	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08mg/L以下
23	オキサジクロメホン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
24	オキシ銅(有機銅)	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
27	カフェンストロール	mg/l	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008mg/L以下
28	カルタップ	mg/l	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08mg/L以下
33	クミルロン	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
34	グリホサート	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2mg/L以下
35	グルホシネート	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
36	クロメブロップ	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
39	クロロタロニル(TPN)	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05mg/L以下
41	シアノホス(CYAP)	mg/l	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003mg/L以下
49	シハロホップブチル	mg/l	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006mg/L以下
51	ジメタメトリン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
53	シメトリン	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
55	ダイムロン	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8mg/L以下
57	チアジニル	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/L以下
58	チウラム	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
60	チオファネートメチル	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/L以下
62	テフリルトリオン	mg/l	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.002mg/L以下
66	トリシクラゾール	mg/l	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.1mg/L以下
67	トリフルラリン	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06mg/L以下
71	ピラクロニル	mg/l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01mg/L以下
72	ピラゾキシフェン	mg/l	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004mg/L以下
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
76	ピロキロン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.05mg/L以下
78	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.01mg/L以下
79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
80	フェリムゾン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05mg/L以下
82	フェントエート(PAP)	mg/l	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007mg/L以下
83	フェントラザミド	mg/l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01mg/L以下
84	フサライド	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/L以下
85	ブタクロール	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
89	プレチラクロール	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05mg/L以下
92	プロピコナゾール	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05mg/L以下
94	プロベナゾール	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/L以下
95	プロモブチド	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/L以下
96	ベノミル	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
97	ベンシクロン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/L以下
98	ベンゾビシクロン	mg/l	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09mg/L以下
99	ベンゾフェナップ	mg/l	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.005mg/L以下
100	ベンタゾン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2mg/L以下
101	ペンディメタリン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/L以下
102	ベンフラカルブ	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
104	ベンフレセート	mg/l	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07mg/L以下
106	馬拉チオン(マラソン)	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.7mg/L以下
109	メタラキシル	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.2mg/L以下
111	メトミノストロビン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04mg/L以下
113	メフェナセツト	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
114	メブロンル	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/L以下